



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0307-2757249
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NB6-40

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 小型断路器 型号: NB6-40 商标: CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-12-01 完成日期: 2017-12-01	委托人: 浙江正泰网络技术有限公司 委托人地址: 杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 栋 3 楼 302 室 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	
试验结论: 原获证(2015010307829321)产品依据 GB/T10963.1-2005 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2015010307829321)产品, 产品描述一致、内部结构一致。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB6-40 Ue: AC220V/230V/240V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics=Icn=4500A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离);		
主检: 王英超 日期: 2017.12.01		
审核: 程彦敏 日期: 2017.12.01		
签发: 魏秋媛 日期: 2017.12.01		
备注:		
利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰网络技术有限公司
委托人地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 栋 3 楼 302 室
型号	NXB-40	NB6-40
母证书编号	2015010307829321	
母证书检测机构	上海电器设备检测所	
说明: 本试验报告引用编号为“A2016CCC0307-2487152”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 小型断路器其他参数均一致。		