



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-791024

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM8-125

检测机构: 上海电器设备检测所



249235

安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: NM8-125

商 标: 正泰/CHINT

样品数量: 1 台

样品来源: 工厂送样

样品状况: 良好

样品生产序号: 1

收样日期: 2009-12-09

完成日期: 2009-12-11

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

试验依据标准:

GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NM8-125

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A

Ue: AC220V/240V

过电流脱扣器类型: 电磁式

Ics=Icu=45kA

使用类别: A 类

1P

主检: 魏庆媛 签名: 魏庆媛 日期: 2010.4.1

审核: 周大俊 签名: 周大俊 日期: 2010.4.1

签发: 朱 刚 签名: 朱刚 日期: 2010.4.2

(检测机构名称, 盖章)

2010 年 4 月 2 日

备注

	变更前	变更后
标准变更	GB14048.2-2001	GB14048.2-2008
申请人地址、制造商地址、 生产厂地址变更	浙江温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路1号
原证书编号	2007010307249255	
原测试报告编号	C009-A2007CCC0307-505008	
原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站	