

# 国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-830431

产品名称: 塑料外壳式断路器





型号: NM7-800C、NM7-800S、NM7-800H、NM7-800R

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司





# 安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: NM7-800C、NM7-800S、 NM7-800H、NM7-800R 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 28 台 样品来源: 送样 样品状况: 完好 样品生产序号: / 收样日期: 2009-10-22 完成日期: 2009-11-21	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路 1 号 生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路 1 号
试验依据标准: GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM7-800C、NM7-800S、NM7-800H、NM7-800R Ue: AC380V/400V/415V (C、R、S 型) , AC380V/400V/415V/690V (H 型); In: 500、630、700、800A; Icu: AC380V/400V/415V: C/35kA、S/50kA、H/75kA、R/100kA, AC690V: H/15kA; Ics: AC380V/400V/415V: C/17.5kA、S/25kA、H/37.5kA、R/50kA , AC690V: H/10kA; 使用类别: A 类; 3P、4P 脱扣级别: 10 配用的辅助触头: AC-13、AC-15 Ue: 400V Ie: 0.4A	
主检: 刘亚芳 签名:  日期: 2009-12-12	 (检测机构名称、盖章) 2009年12月12日
审核: 王伟 签名:  日期: 2009-12-12	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2009-12-12	
备注	800A: NM7-800H: #01 (欠压分励电操抽屉)、#02 (电动机保护用) #09、#10、 #18、#19; NM7-800C : #03、#12; NM7-800S: #04、#13; NM7-800R : #05、#14、#21、#22、#23、#24; 500A: NM7-800C : #06、#15; NM7-800S : #07、#16; NM7-800H : #11、#20; NM7-800R : #08、#17