



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请   ☒ 变更   ☐ 监督   ☐ 复审   ☐ 其他:

申请编号: A2016CCC0307-2472977  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: DZ267LE-32

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: DZ267LE-32 商 标: / 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样  收样日期: 2016-12-19 完成日期: 2016-12-30	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号						
试验结论: 依据 GB16917.1-2014, GB16917.22-2008 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ267LE-32 Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; 瞬时脱扣类型: C 型; I $\Delta$ n: 0.03A/AC 型; I $\Delta$ m: 500A; 电子式; Ics=Icn: 4.5kA; 1P+N(一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用。							
主检: 王 炜 签字:  日期: 2017-01-04  审核: 闫明显 签字:  日期: 2017-01-04  签发: 陈 源 签字:  日期: 2017-01-04	 (检测机构名称、盖章)						
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>变更情况:</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </table>		序号和名称	变更前	变更后	变更情况:	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况:	见附页	见附页					
2. 原 CCC 认可报告编号: 00901-A2015CCC0307-2059083; 3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4. 原 CCC 证书编号: 2002010307005968; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							