

国家强制性产品认证(CCC)

试验报告

CQC/QPCP04.04A(1/2)


申请编号: A2006CCC0307-434613

产品名称: 家用断路器

型 号: NBH8-40 NBH8-40H

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司



样品名称: 家用断路器 型 号: NBH8-40 NBH8-40H 商 标: 正泰/CHINT 数 量: 72 台 样品来源: 送检 收样日期: 2007-05-21 完成日期: 2007-09-14	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江温州大桥工业园区 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江温州大桥工业园区 生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司 生产厂地址: 浙江温州大桥工业园区
试验结论: <p style="text-align: center;">国家强制性产品认证试验合格</p>	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NBH8-40 NBH8-40H Ue: AC230V; In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; NBH8-40: Icn=Ics=4.5kA; NBH8-40H: Icn=Ics=6kA; 1P + N 脱扣类型 B、C	
签发人: 胡德霖 签名:  签发日期: 2007-11-03	
备 注: 1. 产品认证变更申请书上该产品的标准变更为: GB10963.1-2005; 该产品的安全件供应商变更: 见本报告第 6 页 安全件一览表。该产品软连接的材料名称及规格变更为: 8X160/0.05 铜编织线、8X96/0.05 铜编织线、7X3X24/0.05 铜特软绞线。 变更前该产品的标准为: GB10963-1999; 变更前该产品的安全件供应商: 见报告 C009-A2006CCC0307-345928 中安全件一览表。变更前该产品软连接的材料名称及规格为: 8X160/0.05 铜编织线、8X96/0.05 铜编织线 2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2006CCC0307-345928. 3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检验站。 4. 原 3C 证书编号: 2002010307005969. 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

安全型式试验报告

CQC/QPCP04.04D(1/3)

申请编号: A2006CCC0307-434613

样品名称: 家用断路器

型号: NBH8-40 NBH8-40H

商标: 正泰/CHINT

数量: 51 台

样品生产序号: /

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江温州大桥工业园区

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江温州大桥工业园区

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江温州大桥工业园区

试验依据标准:

GB10963.1-2005《电器附件 家用及类似场所用过电流保护断路器

第1部分: 用于交流的断路器》

试验结论:

安全型式试验合格

主检: 袁 劲

签名: 袁劲 日期: 2007-11-02

审核: 陈凤林

签名: 陈凤林 日期: 2007-11-02



(检测机构名称 盖章)

2007年11月03日

备 注:

1. 产品认证变更申请书上该产品的标准变更为: GB10963.1-2005; 该产品的安全件供应商变更: 见本报告第6页 安全件一览表。该产品软连接的材料名称及规格变更为: 8X160/0.05 铜编织线、8X96/0.05 铜编织线、7X3X24/0.05 铜特软绞线。
变更前该产品的标准为: GB10963-1999; 变更前该产品的安全件供应商: 见报告 C009-A2006CCC0307-345928 中安全件一览表。变更前该产品软连接的材料名称及规格为: 8X160/0.05 铜编织线、8X96/0.05 铜编织线
2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2006CCC0307-345928.
3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检验站.
4. 原 3C 证书编号: 2002010307005969.
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。