



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0303-3010571

产品名称: 接触器式继电器

型 号: NXRC-40、NXRC-31、NXRC-22

NXRC-13、NXRC-04

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



| 申请编号: A2018CCC0303-3010571<br>样品名称: 接触器式继电器<br>型 号:<br>NXRC-40、NXRC-31、NXRC-22<br>NXRC-13、NXRC-04<br>商 标: /<br>样品数量: 5 台<br>样品来源: 生产企业送样<br>收样日期: 2019 年 03 月 07 日<br>完成日期: 2019 年 03 月 25 日  | 委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号<br>生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号<br>生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |                                    |                                    |     |   |      |                   |                   |  |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|-----|---|------|-------------------|-------------------|--|
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格   |  |                                    |                                    |     |   |      |                   |                   |  |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>NXRC-40、NXRC-31、NXRC-22、NXRC-13、NXRC-04;<br>Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;<br>AC-15: Ue: AC380V/400V, Ie: 1.5A;<br>DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.3A;<br>Us: DC: 24V, 48V, 110V, 220V;<br>AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V;<br>防护等级: IP20 |  |                                    |                                    |     |   |      |                   |                   |  |
| 主检: 陈张峰      签名: 陈张峰      日期: 2019-03-28<br>审核: 陆林林      签名: 陆林林      日期: 2019-03-28<br>签发: 王国忠      签名: 王国忠      日期: 2019-03-28  |   |                                    |                                    |     |   |      |                   |                   |  |
| 备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况如下:   |  |                                    |                                    |     |   |      |                   |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>产品标准</td> <td>GB/T 14048.5-2008</td> <td>GB/T 14048.5-2017</td> </tr> </tbody> </table>  | 序号   | 项目                                 | 变更前                                | 变更后 | 1 | 产品标准 | GB/T 14048.5-2008 | GB/T 14048.5-2017 |  |
| 序号  | 项目   | 变更前                                | 变更后                                |     |   |      |                   |                   |  |
| 1   | 产品标准   | GB/T 14048.5-2008                  | GB/T 14048.5-2017                  |     |   |      |                   |                   |  |
| 原 3C 认证情况:  |  |                                    |                                    |     |   |      |                   |                   |  |
| 原 3C 证书编号   |  | 2016010303904265                   |                                    |     |   |      |                   |                   |  |
| 原型式试验检测机构   |  | 浙江方圆检测集团股份有限公司<br>(浙江方圆电气设备检测有限公司) | 报告<br>编号      02401-160119720282-S |     |   |      |                   |                   |  |
| 备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。  |  |                                    |                                    |     |   |      |                   |                   |  |

