



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2021CQC107502-829784
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ267-32

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: DZ267-32 商 标: / 样品数量: 22 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-13 完成日期: 2021-07-23	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ267-32 Uimp:4kV;Ui:500V; Ue:AC230V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A; 瞬时脱扣类型:C 型; Ics=Icn=Icn1:4.5kA; 极数:1P+N(1 个保护极,N 极可开闭).	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-07-03	
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2021-07-03	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-07-03	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原 CQC 认可报告编号: C-040-12C0152-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2002010307005966; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	