



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-851999

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NB1G-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: NB1G-63 商 标: / 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-10-07 完成日期: 2021-10-21	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB1G-63 Ui:500V;Uimp:4kV; Ue: AC230V (1P+N); In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; Ics: 7.5kA; Icn:10kA; 瞬时脱扣类型: C 型; 极数:1P+N(N 极可开闭).	
主检: 方 刚 签名: 方刚	日期: 2021-12-30
审核: 姜 鑫 签名: 姜鑫	日期: 2021-12-30
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽	日期: 2021-12-30
备 注: 1.变更情况: 见附页; 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-20C0026-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2003010307051718; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

