



2012002878Z



(2012)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2012CCC0307-1330500  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NB7S-100


检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



154362

样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: NB7S-100 样品数量: 18 台 收样日期: 2012-05-19 完成日期: 2012-06-13 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB7S-100 Ui: 500V; Ue: AC230V (1P+N), AC400V (3P+N); In: 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器: 热磁式; Ics: 6kA; Icu: 6kA; 使用类别: A 类; 极数: 1P+N (1 个保护极, N 极可开闭), 3P+N (3 个保护极, N 极可开闭).	
签发人: 胡德霖 签名: 胡德霖 签发日期: 2012-07-04	
备注	1P+N: 100A #01#05 80A #02 63A #03#06 3P+N: 100A #04#07#09#11#12#13 63A #08#10

## 安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0307-1330500 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: NB7S-100 样品数量: 18 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-05-19 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路1号
试验依据标准: GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB7S-100 Ui: 500V; Ue: AC230V (1P+N), AC400V (3P+N); In: 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器: 热磁式; Ics: 6kA; Icu: 6kA; 使用类别: A类; 极数: 1P+N (1个保护极, N极可开闭), 3P+N (3个保护极, N极可开闭)。	
主检: 陈吉文 签名: 陈吉文 日期: 2012-07-04	
审核: 尤雪元 签名: 尤雪元 日期: 2012-07-04	
签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2012-07-04	
备注:	 (检验专用章) 盖章) 2012年07月04日
1P+N: 100A #01#05 80A #02 63A #03#06 3P+N: 100A #04#07#09#11#12#13 63A #08#10	