



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:





申请编号: V2021CQC107502-829785
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ158-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: DZ158-100 商 标: / 样品数量: 22 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-13 完成日期: 2021-07-23	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ158-100 Uimp:4kV;Ui:400V; Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P); In:63A,80A,100A; 瞬时脱扣类型:C型, D型; Ics=Icn:6kA;Icn1:6kA; 极数: 1P(一个保护极),2P(两个保护极),3P(三个保护极),4P(四个保护极).	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-08-10	
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2021-08-10	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-08-10	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原 CQC 认可报告编号: C-040-12C0389-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2013010307590892; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	