



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-3020762





(任务编号)

产品名称: 辅助触头

型 号: XF9、XF9J

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 辅助触头 型号: XF9、XF9J 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样  收样日期: 2018-10-15 完成日期: 2018-10-17	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号																								
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格																									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: XF9,XF9J Ui:500V; Uimp:4kV; Ith:6A; AC-12:Ue/Ie:AC415V/3A、AC240V/6A, DC-12:Ue/Ie:DC130V/1A、DC48V/2A、DC24V/6A; IP20																									
主检:  日期: 2018-10-18 审核:  日期: 2018-10-18 签发:  日期: 2018-10-18	 (检测机构名称 盖章) 2018 年 10 月 18 日																								
备注:																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">变更项目</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB14048.5-2008</td> <td>GB/T14048.5-2017</td> </tr> <tr> <td>底座牌号变更 (材质不变,仅表述优化)</td> <td>尼龙PA6 K223-KMV6</td> <td>尼龙PA6</td> </tr> <tr> <td>触头供应商变更 (仅厂名变更)</td> <td>温州宏丰合金有限公司</td> <td>温州宏丰电工合金股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>配用熔断器型号变更</td> <td>RT16-10</td> <td>NT00-10</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2008010304285108</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2017CCC0304-2547782</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017	底座牌号变更 (材质不变,仅表述优化)	尼龙PA6 K223-KMV6	尼龙PA6	触头供应商变更 (仅厂名变更)	温州宏丰合金有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司	配用熔断器型号变更	RT16-10	NT00-10	原证书编号	2008010304285108		原测试报告编号	00901-A2017CCC0304-2547782		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																							
标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017																							
底座牌号变更 (材质不变,仅表述优化)	尼龙PA6 K223-KMV6	尼龙PA6																							
触头供应商变更 (仅厂名变更)	温州宏丰合金有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司																							
配用熔断器型号变更	RT16-10	NT00-10																							
原证书编号	2008010304285108																								
原测试报告编号	00901-A2017CCC0304-2547782																								
原检测单位	上海电器设备检测所																								