



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0304-2619740  
(任务编号)

产品名称: 软起动器

型 号: NJR2-7.5ZX;NJR2-11ZX;NJR2-15ZX;

NJR2-18.5ZX;NJR2-22ZX;NJR2-30ZX;

NJR2-37ZX

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 软起动机 型号: NJR2-7.5ZX; NJR2-11ZX;NJR2-15ZX; NJR2-18.5ZX;NJR2-22ZX; NJR2-30ZX;NJR2-37ZX 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-06-19 完成日期: 2017-08-13	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.6-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJR2-7.5ZX;NJR2-11ZX;NJR2-15ZX;NJR2-18.5ZX;  
 NJR2-22ZX;NJR2-30ZX;NJR2-37ZX  
 Ui: 660V; Ue: AC 380V ;  
 Ith: 15A、22A、29A、36A、42A、57A、70A;  
 Ie: 15A、22A、29A、36A、42A、57A、70A;  
 使用类别: AC-53a ;3P

主检: 王英起 日期: 2017.09.25  
 审核: 程彦敏 日期: 2017.09.25  
 签发: 魏庆媛 日期: 2017.09.25



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB 14048.6-2008	GB/T 14048.6-2016
电子组件板原理图	0ZTD.352.314; 0ZTD.352.313	0ZTD.352.415; 0ZTD.352.417
安全件一览表中: 散热件	乐清市南极电气有限公司	乐清市南极电气有限公司/乐清市天和 电子散热器厂(普通合伙)/江阴市广达电 工器材有限公司
原证书编号	2011010304459389	
原测试报告编号	C009-A2010CCC0304-1001847	
原检测单位	上海电器设备检测所	