



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1062476





(任务编号)

产品名称: 星三角起动器

型 号: QJX2-25

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 星三角起动机 型号: QJX2-25 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-05-16 完成日期: 2023-05-23	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: QJX2-25 Ui:690V; Uimp:6kV; AC-3: Ue/Ie:AC220V/380V/25A; Us: AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V (50Hz, 50/60Hz, 60Hz), AC220V~240V 50/60Hz; 极数: 3P; IP20 (仅适用于正前侧) 配用的辅助触头: 接触器本体: AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2023-06-09	 (检测机构名称、盖章) 2023 年 06 月 09 日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2023-06-09	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-06-09	
备 注: 1. 变更情况: 见附表 1 2. 原认可报告编号: 03601-A-21B0643-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CQC 证书编号: CQC2005010304144882; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]