




2012001885A



检测  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0309-1230111



(任务编号)

产品名称: 综合保护减压起动器

型 号: QJZ3-40, QJZ3-37, QJZ3-30, QJZ3-28





检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 综合保护减压起动器</p> <p>型 号: QJZ3-40, QJZ3-37, QJZ3-30, QJZ3-28</p> <p>数 量: 10 台</p> <p>收样日期: 2012-07-20</p> <p>完成日期: 2012-08-27</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区</p>															
<p>试验结论: 合 格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>QJZ3-40, QJZ3-37, QJZ3-30, QJZ3-28</p> <p>Ui:500V</p> <p>Ue:AC380V</p> <p>Ie:77A(QJZ3-40), 71A(QJZ3-37), 58A(QJZ3-30), 54A(QJZ3-28)</p> <p>脱扣级别:10A</p> <p>3P</p>																
<p>签发人: </p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2012.8.28</p>																
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">变更项目</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB14048.4-2003</td> <td>GB14048.4-2010</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2002010309023551</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C-040-06B1739-S</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010	原证书编号	2002010309023551		原测试报告编号	C-040-06B1739-S		原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010														
原证书编号	2002010309023551															
原测试报告编号	C-040-06B1739-S															
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司															



## 安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0309-1230111 (任务编号) 样品名称: 综合保护减压起动机 型号规格 QJZ3-40, QJZ3-37, QJZ3-30, QJZ3-28 样品数量: 10 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-20 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业 区
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和自耦减压起动控制箱 机电式 接触器和自耦减压起动控制箱 (含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。	
主检: 王英超 签名:  日期: 2012.8.28	
审核: 郑凯宇 签名:  日期: 2012.8.28	
签发: 易颖 签名:  日期: 2012.8.28	
备注	无