




2012001885A



检测  
CNAS L1145

报告编号: C009-A2011CCC0309-1230110

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0309-1230110

(任务编号)

产品名称: 综合保护减压起动器

型 号: QJZ3-45, QJZ3-55, QJZ3-75

检测机构: 上海电器设备检测所



803

023552

产品名称: 综合保护减压起动器

型 号: QJZ3-45,

QJZ3-55,QJZ3-75

数 量: 10 台

收样日期: 2012-07-20

完成日期: 2012-08-27

样品来源: 工厂送样

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业  
园区正泰路 1 号生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公  
司生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象  
镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工  
业区

试验结论: 合 格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

QJZ3-45, QJZ3-55, QJZ3-75

Ui:500V

Ue:AC380V

Ie:84A(QJZ3-75), 103A(QJZ3-55), 142A(QJZ3-45)

脱扣级别:10A

3P

签发人:

签名:





签发日期: 2012.8.28

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010
原证书编号	2002010309023552	
原测试报告编号	C-040-06B1741-S	
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	



## 安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0309-1230110 (任务编号)	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
样品名称: 综合保护减压起动器 型号规格: QJZ3-45, QJZ3-55, QJZ3-75	生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
样品数量: 10 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-20	生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区
样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和自耦减压起动控制箱 机电式接触器和自耦减压起动控制箱 (含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。	
主检: 王英超 签名:  日期: 2012.8.28	 (检测机构名称, 盖章) 2012年8月28日
审核: 郑凯宇 签名:  日期: 2012.8.28	
签发: 易颖 签名:  日期: 2012.8.28	
备注	无