



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0307-3311882


(任务编号)

产品名称: 交流电动机起动器

型 号: NS2-80

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 交流电动机起动器          型 号: NS2-80          商 标: 正泰/CHINT          样品数量: 6 台          样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-09-29,          2019-10-25          完成日期: 2019-10-28</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司          生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司          生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008, GB/T 14048.4-2010 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          NS2-80;          Uimp: 8kV;          Ui: 690V;          Ue: AC415V, AC690V;          In: 16-25A, 25-40A, 40-63A, 56-80A, 20-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 63-80A;          过电流脱扣器类型: 热磁式;          AC415V: Ics=17.5kA, Icu=50kA;          AC690V: Ics=2kA, Icu=4kA;          使用类别: A, AC-3;          脱扣级别: 10;          极数: 3P;          适用于隔离;</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2019.10.28</p>	 <p>(检测机构名称、盖章)          2019年10月28日</p>
<p>审核: 何吉福 日期: 2019.10.28</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2019.10.28</p>	
<p>备注: 变更情况见报告第 2 页</p>	

