



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-912898





(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC2-265, NC2-265/4, NC2-265Ns, NC2-265
Ns/4,
NC2-265Z, NC2-265ZNs

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC2-265,NC2-265/4, NC2-265Ns,NC2-265Ns/4, NC2-265Z,NC2-265ZNs 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-13 完成日期: 2022-01-18	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检:  日期: 2022.01.21																
审核:  日期: 2022.01.21																
签发:  日期: 2022.01.21																
备注:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页2</td> <td>见附页2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010304009777</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-V2021CQC107502-797408</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2002010304009777		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797408		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2002010304009777															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797408															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

NC2-265,NC2-265/4,NC2-265Ns,NC2-265Ns/4,NC2-265Z,NC2-265ZNs

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:350A;

Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/350A,AC660V/690V/350A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/265A,AC660V/690V/170A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/265A,AC660V/690V/170A;

Us: AC: 110V,127V,220V,380V,50Hz;

DC: 110V,220V;

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

检验项目汇总表

[illegible]