



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0304-3301143
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC3-09, NC3-12, NC3-16

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC3-09, NC3-12, NC3-16 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-10-11 完成日期: 2019-12-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2019-12-18	
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2019-12-18	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2019-12-18	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2; 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-11B3369-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2002010304009960; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页 1

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

NC3-09, NC3-12, NC3-16

Uimp:6kV; Ui:690V;

NC3-09:Ith:16A; NC3-12: Ith:20A; NC3-16:Ith:25A

Ue:AC220V/380V/660V;

Ie:NC3-09:16A(AC-1),8.5A/8.5A/3.5A(AC-3, AC-4);

NC3-12:20A(AC-1),11.5A/11.5A/4.9A(AC-3,AC-4);

NC3-16:25A(AC-1),15.5A/15.5A/6.7A(AC-3,AC-4)

Us:AC24V,AC36V, AC110V, AC127V,AC220V, AC380V, AC660V;50Hz

极数:3P,4P;

配用的辅助触头(证书编号 2004010304112617)

型号:F7(CA7);Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.14A