



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-826979





产品名称: 电动机控制器

型 号: NJBK5-10, NJBK5-10D

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-826979 样品名称: 电动机控制器 型 号: NJBK5-10, NJBK5-10D 商 标: / 数 量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-09-08 完成日期: 2022-02-08	委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器 工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJBK5-10, NJBK5-10D; Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 4kV; Ie: 0.72A ~ 2.4A, 3.5A ~ 11A, 10A ~ 16A, 20A ~ 25A; Pe: 1.1kW、5.5 kW、7.5 kW、11 kW 脱扣级别: 30; 极数: 3P; 防护等级: IP55;	
主检: 赵 金 签名:  日期: 2022-02-09	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-02-09	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-02-09	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原认证情况详见附页	