



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2019CCC0304-3301144
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC3-25

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC3-25 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-10-11 完成日期: 2019-12-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NC3-25 Ith:40A;Ui:690V;Uimp:6kV; Ue:AC220V/380V; Ie:40A(AC-1);22A(AC-3, AC-4); Us:AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC660V; 50Hz 极数:3P, 4P; 配用的辅助触头(证书编号 2004010304112617) 型号:F7(CA7);Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.14A							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2019-12-18	 (检测机构名称、盖章) 2019 年 12 月 18 日						
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2019-12-18							
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2019-12-18							
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>变更情况:</td> <td>见附表 1</td> <td>见附表 1</td> </tr> </table>		序号和名称	变更前	变更后	变更情况:	见附表 1	见附表 1
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况:	见附表 1	见附表 1					
2.原 CCC 认可报告编号: C-040-11B3368-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010304006008; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							