



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0304-3301145
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC3-30

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: NC3-30 商标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-10-14 完成日期: 2019-12-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NC3-30

Ith:45A;Ui:690V;Uimp:6kV;

Ue:AC220V/380V;

Ie:45A(AC-1);30A(AC-3,AC-4);

Us:AC24V,AC36V,AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,AC660V;50Hz

极数:3P;

配用的辅助触头(证书编号 2004010304112617)

型号:F7(CA7);Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.14A

主检: 王 炜

签名:

日期:

2019-12-17

审核: 姜 鑫

签名:

日期:

2019-12-17

签发: 陈 源

签名:

日期:

2019-12-17

(检测机构名称, 盖章)

2019 年 12 月 17 日

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况:	见附表 1	见附表 1

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-11B3367-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2002010304006009;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。