



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0304-1215086

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC3-37, NC3-45

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 样品名称: 交流接触器 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 型号: NC3-37, NC3-45 | 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 数量: 26 台 | 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 收样日期: 2012-03-09 | 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 完成日期: 2012-03-21 | 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 样品来源: 工厂送样 | 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NC3-37, NC3-45

Ith: 45A, 60A;

Ue: AC220V/380V;

NC3-37: Ie: 45A (AC-1); 37A (AC-3, AC-4);

NC3-45: Ie: 60A (AC-1); 45A (AC-3, AC-4);

Us: AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC660V;

极数: 3 极;

辅助回路: AC-15: Ue/Ie: AC36V/8.5A, AC127V/2.4A, AC220V/1.4A, AC380V/0.8A
DC-13: Ue/Ie: DC48V/1.3A, DC60V/1.0A, DC110V/0.6A, DC220V/0.27A

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-04-18

备 注:

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的标准变更为: GB14048.4-2010;
产品认证变更申请书上该认证产品的型号变更为: NC3-37, NC3-45;
产品认证变更申请书上该认证产品的描述及安全件变更为: 见本报告第 4-8 页;
变更前该认证产品的标准为: GB14048.4-2003;
变更前该认证产品的型号为: NC3 (CJ46)-37, NC3 (CJ46)-45;
变更前该认证产品的描述及安全件为: 见报告 C-040-06B1921-S 第 2-6 页;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-06B1921-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2002010304006011;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0304-1215086

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: NC3-37, NC3-45

样品数量: 26 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-03-09

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NC3-37, NC3-45

Ith: 45A, 60A;

Ue: AC220V/380V;

NC3-37: Ie: 45A (AC-1); 37A (AC-3, AC-4);

NC3-45: Ie: 60A (AC-1); 45A (AC-3, AC-4);

Us: AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC660V;

极数: 3 极;

辅助回路: AC-15: Ue/Ie: AC36V/8.5A, AC127V/2.4A, AC220V/1.4A, AC380V/0.8A

DC-13: Ue/Ie: DC48V/1.3A, DC60V/1.0A, DC110V/0.6A, DC220V/0.27A

主检: 朱文华 签名: 日期: 2012-04-28

审核: 王 炜 签名: 日期: 2012-04-28

签发: 胡德霖 签名: 日期: 2012-04-28



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的标准变更为: GB14048.4-2010;
产品认证变更申请书上该认证产品的型号变更为: NC3-37, NC3-45;
产品认证变更申请书上该认证产品的描述及安全件变更为: 见本报告第 4-8 页;
变更前该认证产品的标准为: GB14048.4-2003;
变更前该认证产品的型号为: NC3 (CJ46)-37, NC3 (CJ46)-45;
变更前该认证产品的描述及安全件为: 见报告 C-040-06B1921-S 第 2-6 页;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-06B1921-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2002010304006011;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。