



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2011CCC0304-1215101

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC3-65, NC3-85

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器

型号: NC3-65, NC3-85

数量: 25 台

收样日期: 2012-03-09

完成日期: 2012-03-22

样品来源: 工厂送样

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NC3-65, NC3-85

Ith: 80A/100A;

Ue: AC220V/380V;

NC3-65: Ie: 80A (AC-1); 65A (AC-3, AC-4);

NC3-85: Ie: 100A (AC-1); 85A (AC-3, AC-4);

Us: AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC660V;

极数: 3 极;

辅助回路: AC-15: Ue/Ie: AC36V/8.5A, AC127V/2.4A, AC220V/1.4A, AC380V/0.8A

DC-13: Ue/Ie: DC48V/1.3A, DC60V/1.0A, DC110V/0.6A, DC220V/0.27A

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-04-28

备注:

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的标准变更为: GB14048.4-2010;

产品认证变更申请书上该认证产品的型号变更为: NC3-65, NC3-85;

产品认证变更申请书上该认证产品的描述及安全件变更为: 见本报告第 4-8 页;

变更前该认证产品的标准为: GB14048.4-2003;

变更前该认证产品的型号为: NC3 (CJ46)-65, NC3 (CJ46)-85;

变更前该认证产品的描述及安全件为: 见报告 C-040-06B1920-S 第 2-6 页;

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-06B1920-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2002010304006014;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0304-1215101 (任务编号)	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
样品名称: 交流接触器	委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
型号规格: NC3-65, NC3-85	生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司
样品数量: 25 台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
样品生产序号: /	生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
收样日期: 2012-03-09	生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
样品来源: 工厂送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

NC3-65, NC3-85
 Ith: 80A/100A;
 Ue: AC220V/380V;
 NC3-65: Ie: 80A (AC-1); 65A (AC-3, AC-4);
 NC3-85: Ie: 100A (AC-1); 85A (AC-3, AC-4);
 Us: AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC660V;
 极数: 3 极;
 辅助回路: AC-15: Ue/Ie: AC36V/8.5A, AC127V/2.4A, AC220V/1.4A, AC380V/0.8A
 DC-13: Ue/Ie: DC48V/1.3A, DC60V/1.0A, DC110V/0.6A, DC220V/0.27A

主检: 朱文华 签名: 朱文华 日期: 2012-04-28

审核: 尤雪元 签名: 尤雪元 日期: 2012-04-28

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2012-04-28



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的标准变更为: GB14048.4-2010;
产品认证变更申请书上该认证产品的型号变更为: NC3-65, NC3-85;
产品认证变更申请书上该认证产品的描述及安全件变更为: 见本报告第 4-8 页;
变更前该认证产品的标准为: GB14048.4-2003;
变更前该认证产品的型号为: NC3 (CJ46)-65, NC3 (CJ46)-85;
变更前该认证产品的描述及安全件为: 见报告 C-040-06B1920-S 第 2-6 页;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-06B1920-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2002010304006014;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。