




2012001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0304-1215113

(任务编号)


产品名称: 交流接触器

型 号: NC3-250





检测机构: 上海电器设备检测所

检验专用章



产品名称: 交流接触器 型 号: NC3-250 数 量: 3 台 收样日期: 2012-03-16 完成日期: 2012-05-17 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号																					
试验结论: 合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NC3-250 Ith: 300A AC-1:Ue/Ie: 220V/250A,380V/250A AC-3:Ue/Ie: 220V/250A,380V/250A AC-4:Ue/Ie: 220V/250A,380V/250A Us: 220V,380V 3P 配用辅助触头(本体): AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.3A DC-13:Ue/Ie:AC220V/0.27A																						
签发人: 签名:  签发日期: 2012.5.17																						
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">变更情况</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>依据标准</td> <td>GB14048.4-2003</td> <td>GB14048.4-2010</td> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td>NC3(CJ46)-250</td> <td>NC3-250</td> </tr> <tr> <td>弹簧制造商名称</td> <td>乐清市正达弹簧厂</td> <td>乐清市正达弹簧有限公司</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2004010304112612</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2005CCC0304-274140</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所低压电器检测站</td> </tr> </tbody> </table>		变更情况	变更前	变更后	依据标准	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010	产品型号	NC3(CJ46)-250	NC3-250	弹簧制造商名称	乐清市正达弹簧厂	乐清市正达弹簧有限公司	原证书编号	2004010304112612		原测试报告编号	C009-A2005CCC0304-274140		原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站	
变更情况	变更前	变更后																				
依据标准	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010																				
产品型号	NC3(CJ46)-250	NC3-250																				
弹簧制造商名称	乐清市正达弹簧厂	乐清市正达弹簧有限公司																				
原证书编号	2004010304112612																					
原测试报告编号	C009-A2005CCC0304-274140																					
原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站																					

安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号: A2011CCC0304-1215113 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: NC3-250 样品数量: 3 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-03-16 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。	
主检: 汤怡青 签名:  日期: 2012.5.30. 审核: 张建红 签名:  日期: 2012.5.30 签发: 章克强 签名:  日期: 2012.5.31	 (检测机构名称: 盖章)
备注	无