



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-936827
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1,
NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101,
NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2,
NCK3-25/2E, NCK3-32/2E, NCK3-40/2E

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: NCK3-25/2、 NCK3-32/2、NCK3-40/2、 NCK3-40/1 商 标: / 样品数量: 21 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-05-12 完成日期: 2022-06-06	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101, NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2, NCK3-25/2E, NCK3-32/2E, NCK3-40/2E; Ui: 630V; Ith: 32A,40A,50A; Ue: NCK3-25/1 ~ 40/1, NCK3-25/101 ~ 40/101: AC230(220)V; NCK3-25/2 ~ 40/2, NCK3-25/2E ~ 40/2E: AC230(220)V/400(380)V ; Ie: 25A,32A,40A; 使用类别: AC-8a; 极数: 1P+N, 2P, 1P+1NC; Us: 24V,36V,48V,110V,120V,220V,230V,240V; 配用的辅助触头: NCK3-25/101 ~ 40/101:1NC , 其他无辅助; Ith: 10A, Ui: 630V; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A, 220V/1.4A; DC-13: 220V/0.14A, 110V/0.27A	
主检: 程康松	日期: 2022-06-06
审核: 程康松	日期: 2022-07-01
签发: 程康松	日期: 2022-07-05



试验项目汇总表

[illegible]