

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2010CCC0303-1018813
(任务编号)

产品名称: 继电器

型 号: NJYB5

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0303-1018813

(任务编号)

样品名称: 继电器

型号规格: NJYB5

样品数量: 18 台

样品生产序号: /

抽样日期: 2010-10-28

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇上峰新
村柳乐路 63 号

试验标准: GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开
关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本清单中所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJYB5

III 3A;

AC-15 Ue/Ie: 220V / 0.75A, 380V / 0.47A;

检测: 郑凯宇

签名:

日期:

2010.12.13

检测: 张建红

签名:

日期:

2010.12.13

检测: 章克强

签名:

日期:

2010.12.14

(检测机构名称、盖章)

2010 年 12 月 14 日

备注