



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0304-2619741

(任务编号)

产品名称: 软起动器

型 号: NJR2-45ZX; NJR2-55ZX; NJR2-75ZX

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 软起动机
型 号: NJR2-45ZX;
NJR2-55ZX;NJR2-75ZX

商 标: 正泰/CHINT
样品数量: 2 台
样品来源: 工厂送样
收样日期: 2017-07-13
完成日期: 2017-09-22

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号
生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号
生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正
泰智能电器工业园区长江路 2 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.6-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJR2-45ZX;NJR2-55ZX;NJR2-75ZX

Ui: 660V;

额定工作电压(Ue): AC 380V ;

额定发热电流(Ith): 84A、103A、140A;

额定工作电流(Ie): 84A、103A、140A;

使用类别: AC-53a

级数:3P

主检: 王英超 日期: 2017.09.25

审核: 程彦敏 日期: 2017.09.25

签发: 魏秋媛 日期: 2017.09.25



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB 14048.6-2008	GB/T 14048.6-2016
电子组件板原理图	0ZTD.352.314; 0ZTD.352.313	0ZTD.352.415; 0ZTD.352.417
安全件一览表中: 散热件	乐清市南极电气有限公司	乐清市南极电气有限公司/乐清市天和 电子散热器厂(普通合伙)/江阴市广达电 工器材有限公司
原证书编号	2013010304593286	
原测试报告编号	C009-A2010CCC0304-1001846	
原检测单位	上海电器设备检测所	