



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2019CCC0305-3224742
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NZ7-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: NZ7-125 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-06-27 完成日期: 2019-07-04	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NZ7-125 Ui:800V(主),300V(控); Uimp:8kV(主),4kV(控); Ue:AC400V; Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 使用类别:AC-33B,AC-33iB; Icm(峰值):S:73.5kA,H:105kA,R:187kA; Icn:S:35kA,H:50kA,R:85kA; 转换方式:ATSE;电器级别:CB 级; 外壳防护等级:IP30(操作面);极数:3P,4P.							
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-07-07 审核: 丁娟 签名:  日期: 2019-07-09 签发: 许建林 签名:  日期: 2019-07-10	 (检测机构名称: 盖章) 2019年7月10日						
备注 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.增加使用类别</td> <td>AC-33B</td> <td>AC-33B,AC-33iB</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.增加使用类别	AC-33B	AC-33B,AC-33iB
序号和名称	变更前	变更后					
1.增加使用类别	AC-33B	AC-33B,AC-33iB					
2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-17B0161-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2009010305378094; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							