



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-784363

(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW5D

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 万能转换开关 型号: LW5D 商标: CHINT/正泰 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样  收样日期: 2021-03-11 完成日期: 2021-04-21	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: LW5D Ui:550V; Uimp:6kV; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.6A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; AC-3: Ue/Ie:AC380V/11A;																
主检: 刘丽丽 日期: 2021-04-26																
审核: 陈吉福 日期: 2021-04-26																
签发: 朱明俊 日期: 2021-04-26																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2003010305034210</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2018CCC0305-2943002</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	CQC2003010305034210		原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-2943002		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2003010305034210															
原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-2943002															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															