

安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1158247
(任务编号)

样品名称: 万能转换开关

型号规格: LW8

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2011-07-01

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区

试验依据标准:

GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制
电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LW8;

AC-15:Ue:AC380V,Ie:2.6A;

DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.27A;

Ith:10A

主检: 王雪芬 签名: 王雪芬 日期: 2011-07-27

审核: 尤雪元 签名: 尤雪元 日期: 2011-07-27

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2011-07-27



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的铭牌变更为: 浙江正泰电器股份有限公司;
变更前该认证产品的铭牌上内容为: 浙江正泰机床电气制造有限公司;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B1767-S;
3. 出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2003010305034209;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0305-1158247
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW8

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



034209