



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCCC0306-3336680
(任务编号)

产品名称: 漏电保护继电器

型 号: NJL1-630

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




样品名称: 漏电保护继电器 型 号: NJL1-630 商 标: / 样品数量: 1 样品来源: 送样 收样日期: 2019-11-11 完成日期: 2019-11-14	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电源电器有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T22387-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJL1-630; Ui:AC380V; Un:AC380V; Usn:AC220V; In:630A;
 $I\Delta n$:300mA, 500mA; 额定剩余动作类型:AC 型, 电子式; $I\Delta w$:6.3kA;
 Icw :6.3kA; 输出触头: I_{th} :2A; U_e :380V; I_e :2A; AC-15

主检: 	日期: 2019-11-14
审核: 	日期: 2019-11-19
签发: 	日期: 2019-11-20



备注:

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产厂企业名称 变更	浙江正泰电源电器有限公司	温州正泰电源电器有限公司

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ2588(A2017CCC0306-2568214);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2012010306553975;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。