



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0305-3141202

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2-12

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 倒顺开关	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
型号: HY2-12	委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
商 标: /	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
样品数量: 2台	生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
收样日期: 2019-03-27	生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
完成日期: 2019-03-29	

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HY2-12

Ui:400V;Uimp:6kV;Ith:30A;

Ue: AC380V; Ie: 12A;


Icw:240A/1s; Iq:240A;

使用类别:AC-3,AC-4;

极数: 3P;防护等级: IP20.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2019-04-16

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2019-04-16

签发: 许建林 签字:  日期: 2019-04-16

(检测机构名称: 盖章)



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况:		
1.总装配图增加	总装配图:2ZTT.649.005.1	总装配图:2ZTT.649.005.1、 2ZTT.649.005.3
2.接线端子增加规格	螺纹直径或拧紧力矩: <u>M3.5/0.8N·m</u>	螺纹直径或拧紧力矩: <u>M4/1.2N·m</u> 或 M3.5/0.8N·m

2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B2188-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2004010305128780;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。