



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0305-3141201

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2-20

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 样品名称: 倒顺开关 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 型 号: HY2-20 | 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 商 标: / | 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 样品数量: 2台 | 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 样品来源: 工厂送样 | 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 收样日期: 2019-03-27 | 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号 |
| 完成日期: 2019-03-29 | |

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HY2-20

Ui:400V;Uimp:6kV;Ith:30A;

Ue: AC380V; Ie: 20A;

Icw:400A/1s; Iq:400A;

使用类别:AC-3,AC-4;

极数: 3P;防护等级: IP20.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2019-04-16

审核: 陆维导 签字:  日期: 2019-04-16

签发: 许建林 签字:  日期: 2019-04-16

(检测机构名称、盖章)

2019年4月16日

备注:

1.变更情况:

| 序号和名称 | 变更前 | 变更后 |
|------------|------------------------|--|
| 变更情况: | | |
| 1.总装配图增加 | 总装配图:2ZTT.649.005.2 | 总装配图:2ZTT.649.005.2、 2ZTT.649.005.4 |
| 2.接线端子增加规格 | 螺纹直径或拧紧力矩: M3.5/0.8N·m | 螺纹直径或拧紧力矩: M4/1.2N·m 或 M3.5/0.8N·m |

2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B2196-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2002010305009827;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。