



2010131088Z

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2010CCC0303-1024176  
(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC1-04、13、22、31、40、  
04/Z、13/Z、22/Z、31/Z、40/Z

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章



028949



## 安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0303-1024176  
(任务编号)

样品名称: 接触器式继电器

型号规格: JZC1-04、40、04/Z、40/Z

样品数量: 4

样品生产序号: /

收样日期: 2010-12-06

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇工业园区正泰路1号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇工业园区正泰路1号

生产企业: 浙江正泰接触器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇塘东工业区

试验依据标准: GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JZC1-04、13、22、31、40, JZC1-04/Z、13/Z、22/Z、31/Z、40/Z; Ue: AC660V/380V/220V; Ie: 3A/5A/10A; Ith=10A; 使用类别 AC-15; 控制线圈电压: JZC1-04、13、22、31、40 Us: AC 24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V; JZC1-04/Z、13/Z、22/Z、31/Z、40/Z Us: DC 12V、24V、36V、42V、48V、110V、220V

主检: 胡晓芳 签名: 胡晓芳 日期: 2011-06-03

审核: 陈金汕 签名: 陈金汕 日期: 2011-06-07

签发: 郑立新 签名: 郑立新 日期: 2011-06-07

福建省产品质量检验研究院  
2011年6月7日  
检测报告专用章

1.变更情况			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	铭牌变更	浙江正泰接触器有限公司	浙江正泰电器股份有限公司

备注

2.原 3C 认可报告编号: C-018-DC080179、C-018-DC080179A;  
3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 浙江立德产品技术有限公司;  
4.原 3C 证书编号: 2003010304028949;  
5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。