

安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1158265

(任务编号)

样品名称: 组合开关

型号规格: HZ10-10

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2011-07-25

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HZ10-10;

额定绝缘电压(Ui): AC500V;

约定发热电流(Ith): 10A;

额定工作电压(Ue): AC380V, DC220V;

额定工作电流(Ie): 3A(AC-3), 10A(AC-22A, DC-21A);

额定短时耐受电流(Icw): 200A/1s;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 280A;

使用类别: AC-22A, DC-21A, AC-3;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P

主检: 张婵丽 签名: 张婵丽 日期: 2011.7.28

审核: 程彦敏 签名: 程彦敏 日期: 2011.7.28

签发: 章克强 签名: 章克强 日期: 2011.7.29



备注 无



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0305-1158265
(任务编号)


产品名称: 组合开关

型 号: HZ10-10

检测机构: 上海电器设备检测所



009939

<p>产品名称: 组合开关 型 号: HZ10-10 数 量: 1 台 收样日期: 2011-07-25 完成日期: 2011-07-28 样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区</p>															
<p>试验结论: 合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: HZ10-10; 额定绝缘电压(Ui): AC500V; 约定发热电流(Ith): 10A; 额定工作电压(Ue): AC380V, DC220V; 额定工作电流(Ie): 3A(AC-3), 10A(AC-22A, DC-21A); 额定短时耐受电流(Icw): 200A/1s; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 280A; 使用类别: AC-22A, DC-21A, AC-3; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P</p>																
<p>签发人: . 签名:  签发日期: 2011.7.29</p>																
<p>备注:</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>铭牌、外包装变更</td><td>未体现申请人、制造商的名称</td><td>增加申请人、制造商的名称</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2002010305009939</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">C009-A2009CCC0305-790206</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所</td></tr></tbody></table>			变更前	变更后	铭牌、外包装变更	未体现申请人、制造商的名称	增加申请人、制造商的名称	原证书编号	2002010305009939		原测试报告编号	C009-A2009CCC0305-790206		原检测单位	上海电器设备检测所	
	变更前	变更后														
铭牌、外包装变更	未体现申请人、制造商的名称	增加申请人、制造商的名称														
原证书编号	2002010305009939															
原测试报告编号	C009-A2009CCC0305-790206															
原检测单位	上海电器设备检测所															