



报告编号: C009-A2005CCC0305-273350

No. L1145

国家强制性产品认证 (CCC)

试验报告

CQC/QPCP04.04A(1/1)

申请编号: A2005CCC0305-273350

产品名称: 组合开关

型 号: HZ12-40A

检测机构: 上海电器设备检测所低压电器检测站



样品名称: 组合开关 型 号: HZ12-40A 商 标: 正泰 数 量: / 样品来源: / 收样日期: / 完成日期: 2005-11-24	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江温州大桥工业园区 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江温州大桥工业园区 生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司 生产厂地址: 浙江温州大桥工业园区																		
试验结论: 合格																			
本申请单元所覆盖的其它产品型号规格及相关情况说明: HZ12-40A AC-23: Ue: AC380V, Ie: 40A Ui: 550V Ith: 40A 极数: 1P+N																			
签发人: 签名: 徐明 签发日期: 2005.11.29																			
备 注:																			
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>标准变更</td><td>GB14048.3-93</td><td>GB14048.3-2002</td></tr><tr><td>申请人、制造商、 生产企业名称、地 址变更</td><td>正泰集团公司 浙江温州柳市正泰工业园</td><td>浙江正泰电器股份有限公司 浙江温州大桥工业园区</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2002010302023441</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">MAB02-300</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">中国电气设备检测所低压电器检测站</td></tr></tbody></table>			变更前	变更后	标准变更	GB14048.3-93	GB14048.3-2002	申请人、制造商、 生产企业名称、地 址变更	正泰集团公司 浙江温州柳市正泰工业园	浙江正泰电器股份有限公司 浙江温州大桥工业园区	原证书编号	2002010302023441		原测试报告编号	MAB02-300		原检测单位	中国电气设备检测所低压电器检测站	
	变更前	变更后																	
标准变更	GB14048.3-93	GB14048.3-2002																	
申请人、制造商、 生产企业名称、地 址变更	正泰集团公司 浙江温州柳市正泰工业园	浙江正泰电器股份有限公司 浙江温州大桥工业园区																	
原证书编号	2002010302023441																		
原测试报告编号	MAB02-300																		
原检测单位	中国电气设备检测所低压电器检测站																		

安全型式试验报告

CQC/QPCP04.04(1/1)

申请编号:
A2005CCC0305-273350

样品名称: 组合开关

型 号: HZ12-40A

商 标: 正泰

数 量: /

样品生产序号: /

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江温州大桥工业园区

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江温州大桥工业园区

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江温州大桥工业园区

试验依据标准: GB14048.3-2002

《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

主检: 张建红

签名:  日期: 2005-11-24

审核: 魏庆媛

签名:  日期: 2005-11-24

(检测机构名称、盖章)

2005年11月29日

备 注: 无