



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-2981574

(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-ME/□

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 行程开关 型号: YBLX-ME/□ 商标: CHINT/正泰 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-08-23 完成日期: 2018-08-29	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																																	
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格																																		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLX-ME/□ Ui:415V; Uimp:2.5kV; AC-15:Ue:AC:380V,Ie:0.8A; DC-13:Ue:DC:220V,Ie:0.16A; 外壳防护等级: IP62																																		
主检:  日期: 2018-09-18 审核:  日期: 2018-09-18 签发:  日期: 2018-09-18																																		
备注:																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB14048.5-2008</td> <td>GB/T14048.5-2017</td> </tr> <tr> <td>试验所配的熔断器型号变更</td> <td>RL1-15/1</td> <td>RT28-32 /6A</td> </tr> <tr> <td>增加Uimp</td> <td>/</td> <td>2.5kV</td> </tr> <tr> <td>弹簧供应商变更</td> <td>浙江正佳达弹簧有限公司 0.5弹簧钢丝70-C F1=4N±0.4N F2=7.6N±0.76N</td> <td>浙江正佳达弹簧有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 0.5弹簧钢丝70-C</td> </tr> <tr> <td>底座(壳体)供应商变更</td> <td>乐清市万合电气厂 乐清市创和塑胶有限公司 乐清市力作电器厂</td> <td>乐清市万合电气厂 乐清市创和塑胶有限公司 乐清市联际电器配件厂</td> </tr> <tr> <td>触头材料供应商变更</td> <td>乐清市朋特电气厂 福达合金材料股份有限公司</td> <td>乐清市朋特电气厂 福达合金材料股份有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司</td> </tr> <tr> <td>接线端子连接导线能力变更</td> <td>螺钉直径M4 拧紧力矩0.8N.m</td> <td>螺钉直径M3 拧紧力矩0.5N.m</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2002010305009842</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2015CCC0305-1999827</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017	试验所配的熔断器型号变更	RL1-15/1	RT28-32 /6A	增加Uimp	/	2.5kV	弹簧供应商变更	浙江正佳达弹簧有限公司 0.5弹簧钢丝70-C F1=4N±0.4N F2=7.6N±0.76N	浙江正佳达弹簧有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 0.5弹簧钢丝70-C	底座(壳体)供应商变更	乐清市万合电气厂 乐清市创和塑胶有限公司 乐清市力作电器厂	乐清市万合电气厂 乐清市创和塑胶有限公司 乐清市联际电器配件厂	触头材料供应商变更	乐清市朋特电气厂 福达合金材料股份有限公司	乐清市朋特电气厂 福达合金材料股份有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司	接线端子连接导线能力变更	螺钉直径M4 拧紧力矩0.8N.m	螺钉直径M3 拧紧力矩0.5N.m	原证书编号	2002010305009842		原测试报告编号	00901-A2015CCC0305-1999827		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																																
标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017																																
试验所配的熔断器型号变更	RL1-15/1	RT28-32 /6A																																
增加Uimp	/	2.5kV																																
弹簧供应商变更	浙江正佳达弹簧有限公司 0.5弹簧钢丝70-C F1=4N±0.4N F2=7.6N±0.76N	浙江正佳达弹簧有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 0.5弹簧钢丝70-C																																
底座(壳体)供应商变更	乐清市万合电气厂 乐清市创和塑胶有限公司 乐清市力作电器厂	乐清市万合电气厂 乐清市创和塑胶有限公司 乐清市联际电器配件厂																																
触头材料供应商变更	乐清市朋特电气厂 福达合金材料股份有限公司	乐清市朋特电气厂 福达合金材料股份有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司																																
接线端子连接导线能力变更	螺钉直径M4 拧紧力矩0.8N.m	螺钉直径M3 拧紧力矩0.5N.m																																
原证书编号	2002010305009842																																	
原测试报告编号	00901-A2015CCC0305-1999827																																	
原检测单位	上海电器设备检测所																																	