



2013000361Z



(2013)国认监认字(089)号



检测  
CNAS L4463

报告编号: 2015WT440

Report No.: \_\_\_\_\_

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

产品名称: 变频器

Name of products: \_\_\_\_\_

型号规格: NVF2G-3.7/TS4

Type Specification: \_\_\_\_\_

委托单位: 浙江正泰电器股份有限公司

Consign Unit: \_\_\_\_\_

检验类别: 委托试验

Kind of test: \_\_\_\_\_

国家电控配电设备质量监督检验中心

China National Center for Quality Supervision and Test of  
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electrical Control Equipment Test Co.,Ltd.



# 检 验 报 告

报告编号: 2015WT440

第1页 共21页

产品名称	变频器	商标	/
型号规格	NVF2G-3.7/TS4		
主要技术数据	额定输入电压: AC 380V; 额定输出电流: AC 9A; 额定功率: 3.7kW; 额定频率: 50Hz。		
检验类别	委托试验		
委托单位	浙江正泰电器股份有限公司		
委托单位地址	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园正泰路1号		
生产单位	浙江正泰电器股份有限公司		
生产单位地址	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园正泰路1号		
抽样地点	/	抽样者	/
抽样数量	/	抽样基数	/
样品编号	2015WG619	样品数量	1台
送样者	陈善格	到样日期	2015年09月16日
检验依据	GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分: 一般要求—低压交流变频电气传动系统额定值的规定》, Q/ZT 749-2015《NVF2G系列变频器》		
检验日期	2015年09月18日至2015年10月13日		
检验结论	试品经3项试验验证, 其测试结果符合检验依据的要求, 委托试验合格。 签发日期: 2015年10月18日		
备注	检验项目见第2页。		

主检: 邵宇宇

审核: 邵宇宇

签发: 邵宇宇

2013-09-02