





安全型式试验报告

<p>申请编号: A2011CCC0305-1145050 (任务编号)</p> <p>样品名称: 行程开关</p> <p>型号规格: YBLX-X2,YBLX-2</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2011-06-22</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>抽样通知书编号: /</p>		<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址 (制造商): 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区</p>
<p>试验依据标准: GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》</p>		
<p>试验结论: 合格</p>		
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明</p>		
<p>主检: 庄晓丽 签名:  日期: 2011.7.5</p> <p>审核: 郑凯宇 签名:  日期: 2011.7.5</p> <p>签发: 朱 刚 签名:  日期: 2011.7.5</p>		<p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2011 年 7 月 5 日</p> 
<p>备注 无</p>		

报告编号: C009-A2011CCC0305-1145050



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0305-1145050
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-X2, YBLX-2

检测机构: 上海电器设备检测所



078004

产品名称: 行程开关
型号: YBLX-X2,YBLX-2
数量: 2 台
收样日期: 2011-06-22
完成日期: 2011-06-30
样品来源: 工厂送样

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址(制造商): 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

YBLX-X2,YBLX-2

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie: AC380V/2A;

签发人:

签名:

签发日期:

备注:

变更项目	变更前	变更后
防护等级	IP65	IP50
原证书编号	2003010305078004	
原检测报告编号	C-040-10B3780-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	