



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0305-3045935
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-3/11K,YBLX-3/11H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关 型 号: YBLX-3/11K, YBLX-3/11H 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-12-18 完成日期: 2018-12-24	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能 电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLX-3/11K,YBLX-3/11H Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:5A; 使用类别:AC-15,DC-13; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; 防护等级: IP52.	
主检: 朱文华 签字:  日期: 2019-03-04	
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2019-03-04	
签发: 张 洁 签字:  日期: 2019-03-04	
备注: 1. 变更情况: 见附页; 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-11B2122-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2005010305166246; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	