





安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1158239 (任务编号) 样品名称: 行程开关 型号规格: YBLX-4 样品数量: 1 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-07-01 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区
试验依据标准: GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制 电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLX-4 AC-15: Ue: AC380V; Ie: 2.63A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.82A; Ith: 20A	
主检: 王雪芬 签名:  日期: 2011-07-27	
审核: 韦玉响 签名:  日期: 2011-07-27	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2011-07-27	
备注	1. 产品认证变更申请书上该认证产品的铭牌变更为: 浙江正泰电器股份有限公司; 变更前该认证产品的铭牌上内容为: 浙江正泰机床电气制造有限公司; 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B1773-S; 3. 出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2005010305170581; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0305-1158239
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



170581