



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-3070646

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40

JZC4-13, JZC4-04

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2018CCC0303-3070646</p> <p>样品名称: 接触器式继电器</p> <p>型号: JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40 JZC4-13, JZC4-04</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2019 年 03 月 08 日</p> <p>完成日期: 2019 年 04 月 28 日</p>	<p>委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40, JZC4-13, JZC4-04;

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;

AC-15: Ue: AC380V/AC400V, Ie: 0.95A;

DC-13: Ue: DC220V/DC250V, Ie: 0.15A;

Us: AC220V, AC380V, 50Hz; 防护等级: IP10;

主检: 金宏飞	签名: 	日期: 2019-05-08
审核: 陆林林	签名: 	日期: 2019-05-08
签发: 王国忠	签名: 	日期: 2019-05-08



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 3C 认证情况见附页