

安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1145064
(任务编号)

样品名称: 行程开关

型号规格: YBLX-5

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2011-06-28

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区

试验依据标准: GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明

主检: 庄晓丽 签名: 庄晓丽 日期: 2011.7.7

审核: 张建红 签名: 张建红 日期: 2011.7.7

签发: 朱 刚 签名: 朱刚 日期: 2011.7.7



备注 无



2009001885A



检测
CNAS L1145

报告编号: C009-A2011CCC0305-1145064

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2011CCC0305-1145064
(任务编号)


产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-5

检测机构: 上海电器设备检测所



139005

产品名称: 行程开关 型 号: YBLX-5 数 量: 2 台 收样日期: 2011-06-28 完成日期: 2011-07-07 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区																		
试验结论: 合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLX-5 Ith: 3A; AC-15: Ue: AC380V, Ie: 0.26A; DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.14A;																			
签发人:  签名: 签发日期: 2011. 7.11																			
备注: <table border="1" data-bbox="399 1366 1228 1568"><thead><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>防护等级变更</td><td>IP62</td><td>IP52</td></tr><tr><td>铭牌变更</td><td>浙江正泰机床电气制造有限公司</td><td>浙江正泰电器股份有限公司</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2005010305139005</td></tr><tr><td>原检测报告编号</td><td colspan="2">C-040-09B1781-S</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">苏州电器科学研究所有限公司</td></tr></tbody></table>		变更项目	变更前	变更后	防护等级变更	IP62	IP52	铭牌变更	浙江正泰机床电气制造有限公司	浙江正泰电器股份有限公司	原证书编号	2005010305139005		原检测报告编号	C-040-09B1781-S		原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																	
防护等级变更	IP62	IP52																	
铭牌变更	浙江正泰机床电气制造有限公司	浙江正泰电器股份有限公司																	
原证书编号	2005010305139005																		
原检测报告编号	C-040-09B1781-S																		
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司																		