



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2018CCC0303-3031690  
(任务编号)

产品名称: 电压保护继电器

型 号: NJYB1

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 电压保护继电器 型号: NJYB1 商标: / 数量: 6 台 样品来源: 送样  收样日期: 2018-11-01 完成日期: 2019-01-10		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJYB1; Uimp:2.5kV; Ui:380V; Ith:10A; Ue:AC220V、230V、240V; Ie:3A; 使用类别:AC-15; IP21			
主检: 		日期: 2019-01-10	
审核: 		日期: 2019-01-17	
签发: 		日期: 2019-01-18	
		 福建省产品质量检验研究院 2019年1月18日 (1)	
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1			
2			
3			
4			
5			
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C009-A2012CCC0304-1282585(C009-A2012CCC0304-1282585); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原 3C 证书编号: 2007010304223738; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			