



170008221380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2924855

(任务编号)

产品名称: 断相与相序保护继电器

型 号: XJ3-G

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 断相与相序保护继电器 型号: XJ3-G 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-06-27 完成日期: 2018-07-03	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: XJ3-G Ui:415V;Uimp:4kV;lth:5A; AC-15:Ue/le: AC220V/0.75A,AC230V/0.75A,AC240V/0.75A, AC380V/0.47A,AC400V/0.47A,AC415V/0.47A; 外壳防护等级:IP20.							
主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-07-11							
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-07-11							
签发: 陈 源 签字:  日期: 2018-07-11							
备注: <div style="margin-top: 10px;"> 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更情况: 见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 5px;"> 2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-17B0520-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2003010309089180; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 </div>		序号和名称	变更前	变更后	变更情况: 见附页	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况: 见附页	见附页	见附页					