

2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0303-813252

产品名称: 继电器

型 号: NJXB3

检测机构: 上海电器设备检测所



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 继电器
型号规格: NJXB3
商 标: 正泰, CHINT
样品数量: 16 台
样品来源: 工厂送样
样品状况: 良好
样品生产序号: /
收样日期: 2009-11-04
完成日期: 2009-11-25

申 请 人: 浙江正泰电器股份有限公司
申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
业园区正泰路 1 号
制 造 商: 浙江正泰电器股份有限公司
制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
业园区正泰路 1 号
生 产 厂: 浙江正泰电器股份有限公司
生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
业园区正泰路 1 号

试验依据标准:

GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分:控制电路电器和开
关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJXB3


Ith:3A

AC-15: Ue/Ie: 220V/0.75A, 380V/0.47A;


主检: 高巍

签名:  日期: 2009.11.25

审核: 查轶美

签名:  日期: 2009.11.25

签发: 朱刚

签名:  日期: 2009.11.30

(检测机构名称: 盖章)
2009年11月30日

备注

无