



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-3072628

产品名称: 时间继电器

型号: NJS1-□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2018CCC0303-3072628</p> <p>样品名称: 时间继电器</p> <p>型号: NJS1-□</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 20 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2019 年 03 月 21 日</p> <p>完成日期: 2019 年 04 月 29 日</p>	<p>委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号</p> <p>生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号</p> <p>生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器 工业园区长江路 2 号</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJS1-□;


Ui: 415V; Uimp: 4kV; Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC230V/0.75A, AC240V/0.75A

AC380V/0.47A, AC400V/0.47A, AC415V/0.47A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A;

防护等级: IP20;

主检: 金宏飞 签名:  日期: 2019-05-08

审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-05-08

签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-05-08



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 3C 认证情况见附页: