



2015001885A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0305-2610951  
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NXZHB-63




检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: NXZHB-63 商 标: CHINT 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-05-26 完成日期: 2017-07-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
**NXZHB-63**  
 额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV;  
 控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV;  
 额定绝缘电压(Ui): 690V;  
 约定发热电流(Ith): 63A;  
 额定工作电压(Ue): AC400V 50Hz;  
 额定工作电流(Ie): 16A、32A、63A;  
 使用类别: AC-33B;  
 额定短路接通能力 Icm (峰值): 1200A;  
 额定短时耐受电流 Icw: 800A 1s;  
 额定限制短路电流 Iq: 100kA;  
 电器级别: PC 级;  
 转换方式: ATSE;  
 极数: 3P, 4P;  
 IP20;

主检:  日期: 2017.7.25
审核:  日期: 2017.7.25
签发:  日期: 2017.7.25



备注: 无

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2017CCC0305-2610951
首页	√	1	00901-A2017CCC0305-2610951
报告组成	√	1	00901-A2017CCC0305-2610951
安全型式试验报告	√	46	00901-A2017CCC0305-2610951
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验