



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-844102
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ40-630、CJ40-800、CJ40-1000

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJ40-630、CJ40-800 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-09-13 完成日期: 2021-11-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ40-630, CJ40-800, CJ40-1000; Uimp: 12kV; Ui: AC1140V; Ith: 800A(CJ40-630, CJ40-800), 1000A(CJ40-1000); Us: AC220V, 380V, 50/60Hz; CJ40-630: AC-1: Ie: 800A; AC-3: Ue/Ie: 220V/630A, 380V/630A, 660V/500A; AC-4: Ue/Ie: Ue/Ie: 220V/630A, 380V/500A, 660V/500A; CJ40-800: AC-1: Ie: 800A; AC-3: Ue/Ie: 220V/800A, 380V/800A, 660V/500A; AC-4: Ue/Ie: Ue/Ie: 220V/800A, 380V/630A, 660V/500A; CJ40-1000: AC-1: Ie: 1000A; AC-3: Ue/Ie: 220V/1000A, 380V/1000A, 660V/500A, 1140V/400A; 3P; 配用的辅助触头(本体): 4NO2NC; Ui: 690V; Ith: 10A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A	
主检: 高吉祥 日期: 2021-11-09	 福建省产品质量检验研究院 2021年11月26日 (2)
审核: 郭圣杰 日期: 2021-11-25	
签发: 日期: 2021-11-26	
备注: 1.变更情况: (详见附件); 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 00901-A2016CCC0304-2426286 (A2016CCC0304-2426286); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原证书编号: CQC2002010304009883; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

