



2012002878Z



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2012CCC0304-1320803

(任务编号)

产品名称: 交流接触器


型 号: NC100-2510, NC100-2501, NC100-2510N, NC100-2501N
NC100-3210, NC100-3201, NC100-3210N, NC100-3201N
NC100-3810, NC100-3801, NC100-3810N, NC100-3801N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC100-2510, NC100-2501 NC100-2510N, NC100-2501N NC100-3210, NC100-3201, NC100-3210N, NC100-3201N NC100-3810, NC100-3801, NC100-3810N, NC100-3801N 数 量: 28 台 收样日期: 2012-06-11 完成日期: 2012-06-25 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NC100-2510, NC100-2501, NC100-2510N, NC100-2501N, NC100-3210, NC100-3201, NC100-3210N, NC100-3201N, NC100-3810, NC100-3801, NC100-3810N, NC100-3801N Ith: NC100-2510, NC100-2501, NC100-2510N, NC100-2501N :40A NC100-3210, NC100-3201, NC100-3210N, NC100-3201N, NC100-3810, NC100-3801, NC100-3810N, NC100-3801N:50A; NC100-2510, NC100-2501: AC-3:AC230(220)V/ AC400(380)V/25A, AC690(660)V/18A; AC-4:AC230(220)V/ AC400(380)V/8.5A, AC690(660)V/4.4A; NC100-2510N, NC100-2501N: AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/8.5A, AC690(660)V/4.4A; NC100-3210, NC100-3201: AC-3:AC230(220)V/ AC400(380)V/32A, AC690(660)V/22A; AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; NC100-3210N, NC100-3201N: AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; NC100-3810, NC100-3801: AC-3:AC230(220)V/ AC400(380)V/38A, AC690(660)V/22A; AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; NC100-3810N, NC100-3801N: AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; Us: AC: 24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,415V,480V,660V; 50Hz; Ui:690V 极数: 3 极; IP10; 辅助触头:Ith:10A; AC-15: Ue/Ie:400(380)V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:250(220)V/0.15A;	
签发人: 胡德霖 签名: 胡德霖 签发日期: 2012-07-31	
备注: NC100-25:Ue/Us:690V/660V #01#22#24, Us:480V:#02, Us:415V:#03, Us:380V:#04 Us:220V:#05, Us:127V:#06, Us:110V:#07, Us:48V:#08, Us:36V:#09 Ue/Us:400V/24V #10 NC100-32:Ue:690V #11#12#20, NC100-38: Ue:690V #21#23; Ue:400V #13 NC100-25N:Ue:690V #14; Ue:400V #15, NC100-32N:Ue:690V #16 ; 400V #17 NC100-38N:Ue:690V #18 ; 400V #19, 带镜像触头:(A)#12, (B)#25, (C)#26	

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1320803 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: NC100-2510, NC100-2501, NC100-2510N, NC100-2501N, NC100-3210, NC100-3201, NC100-3210N, NC100-3201N, NC100-3810N, NC100-3801N 样品数量: 28 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-06-11 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NC100-2510, NC100-2501, NC100-2510N, NC100-2501N, NC100-3210, NC100-3201, NC100-3210N, NC100-3201N, NC100-3810, NC100-3801, NC100-3810N, NC100-3801N lth: NC100-2510, NC100-2501, NC100-2510N, NC100-2501N :40A NC100-3210, NC100-3201, NC100-3210N, NC100-3201N, NC100-3810, NC100-3801, NC100-3810N, NC100-3801N:50A; NC100-2510, NC100-2501: AC-3:AC230(220)V/ AC400(380)V/25A, AC690(660)V/18A; AC-4:AC230(220)V/ AC400(380)V/8.5A, AC690(660)V/4.4A; NC100-2510N, NC100-2501N: AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/8.5A, AC690(660)V/4.4A; NC100-3210, NC100-3201: AC-3:AC230(220)V/ AC400(380)V/32A, AC690(660)V/22A; AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; NC100-3210N, NC100-3201N: AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; NC100-3810, NC100-3801: AC-3:AC230(220)V/ AC400(380)V/38A, AC690(660)V/22A; AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; NC100-3810N, NC100-3801N: AC-4: AC230(220)V/ AC400(380)V/12A, AC690(660)V/7.5A; Us: AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V, 480V, 660V; 50Hz; Ui: 690V 极数: 3 极; IP10; 辅助触头: lth: 10A; AC-15: Ue/Ie: 400(380)V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 250(220)V/0.15A;	
主检: 王文科 签名:  日期: 2012-07-31 审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2012-07-31 签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-07-31	 (检测机构名称盖章) 2012年07月31日 试验专用章
备注	NC100-25:Ue/Us:690V/660V #01#22#24, Us:480V:#02, Us:415V:#03, Us:380V:#04 Us:220V:#05, Us:127V:#06, Us:110V:#07, Us:48V:#08, Us:36V:#09 Ue/Us:400V/24V #10 NC100-32:Ue:690V #11#12#20, NC100-38: Ue:690V #21#23; Ue:400V #13 NC100-25N:Ue:690V #14; Ue:400V #15, NC100-32N:Ue:690V #16 ; 400V #17 NC100-38N:Ue:690V #18 ; 400V #19, 带镜像触头:(A)#12, (B)#25, (C)#26